



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/065698/23/OBH/Kri VZ 33.23

Sp. zn.: S-JIH/021224/23/OBH/4

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Pavlína Kristoforská

Telefon: +420 599 430 177

Fax:

E-mail: pavlina.kristoforska@ovajih.cz

Datum: 26.06.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 33.23 Výměna stávajícího zařízení EPS v bytovém domě Horní 3033/102 v Ostravě**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 23. 6. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Je možné, prosím, specifikovat typy zařízení, které se mají demontovat?
Odpověď č. 1	Předmětem zakázky je nahrazení zastaralého systému MHU 109 EPS novou instalací stejného výrobce, z důvodu zachování kompatibility s kabelovou topologií systému. Podrobný popis, co má být demontováno, je uveden v technické zprávě realizační dokumentace stavby, která je součástí projektové dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Blanka Jalovíecová
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství