

BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18:
C 25/30 XA1....ZÁKLAD
C 25/30 XF2....DŘÍK ZDI
C 12/15 X0.....PODKLADNÍ BETON


BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ DLE ČSN EN 10080 B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE:
MINIMÁLNÍ40 mm
NOMINÁLNÍ....50 mm

POZNÁMKY:

- DISTANČNÍ PODLOŽKY NA BÁZI SILIKÁTU – 4 ks/m²
- OPATŘENÍ PKO: VEŠKERÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ VYSTUPUJÍCÍ Z PRACOVNÍCH SPÁR, KTERÁ NEBUDE ZABETONOVÁNA DO 8 TÝDNŮ, SE OCHRÁNÍ PO ZABETONOVÁNÍ V CELÉ VYSTUPUJÍCÍ DÉLCE PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM


POPIS A KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN ISO 3766



NEJMENŠÍ PRŮMĚR PRO OHÝBÁNÍ dr DLE ČSN EN 1992-1-1

PRŮMĚR PRUTU	
Ø≤16mm	Ø ≥16mm
4Ø	7Ø

SCHÉMA PROVEDENÍ PRUTU



TABULKA VÝZTUŽE

Pol.	φ [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m]		
				B500B 8	B500B 10	B500B 12
1	12	2 970	46			136,62
2	12	3 370	46			155,02
3A	12	4 290	18			77,22
3B	12	2 800	18			50,40
3C	12	1 840	18			33,12
4A	12	4 290	26			111,54
4B	12	2 050	26			53,30
5	12	1 500	52			78,00
6	8	540	200	108,00		
7	10	1 050	23		24,15	
8	10	1 440	12		17,28	
9	10	690	44		30,36	
10	12	2 170	66			143,22
11	12	2 140	12			25,68
12	8	680	46	31,28		
13	12	2 600	5			13,00
Délka celkem [m]:				139,28	71,79	877,12
Hmotnost [kg/m]:				0,395	0,617	0,888
Hmotnost dle průměru [kg]:				55,0	44,3	778,7
Celková hmotnost [kg]:				877,9		

Pozn.:
Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytýčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

NÁZEV STAVBY				DOPRAVNÍ PROJEKT	
Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh				Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh57i	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Ondřej Bojko	PODPIS	VYPRACOVAL Ing. Lenka Ondráčková	PODPIS	Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
OBJEDNATEL				STUPĚŇ DPS	DATUM 04/2023
STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 OPĚRNÉ ZDI				MĚŘÍTKO 1:25	FORMÁT A4 4 x A4
NÁZEV VÝKRESU				VÝZTUŽ ZDI "E"	
				ČÍSLO VÝKRESU SO 201 - 09.5	