



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11. 10. 2021

Naše zn.: 8.3/8025/10967/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 19. 10. 2021

Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Náhorní 448/5

711 00 OSTRAVA

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 287/29
Ulice : V Zálomu
Stavebník : -

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovody DN 150, DN 200 a oddílná kanalizace DN 300 – 1300/1100 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Orientační umístění sítí je zakresleno v příložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možné objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k vyjádření. Likvidace srážkových vod musí být řešena v souladu s platnou legislativou (Vodní zákon, §5).

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114 09
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

