



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/ 081815/23/OBH/Jan VZ 53.23

Sp. zn.: S-JIH/079192/23

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Alena Janulíková

Telefon: +420 599 430 474

Fax:

E-mail: alena.janulikova@ovajih.cz

Datum: 15.08.2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 53.23 Oprava střechy objektu U Výtopny 3164, O.-Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu  
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 15. 8. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Dotaz č. 1</b>   | V Soupisu prací, ani v Technické zprávě, není uvedeno, v jakém rozsahu má být vyřešeno hromosvodné vedení. Zda má být celý rozvod ležatého hromosvodu vyměněn a napojen na svislé rozvody, a to buď na celé střeše, nebo jen v částech, kde se bude opravovat plášť střechy, nebo se má provést výměna i se svislým rozvodem. |
| <b>Odpověď č. 1</b> | V rámci navržených prací je uvažováno s dočasnou demontáží bleskosvodné soustavy v místě dotčené části ploché střechy, kde budou probíhat navržené stavební práce. Po dokončení stavebních prací bude opětovně provedeno ve stejném rozsahu. Podrobněji viz. kapitola 5.3 D.1.1 a) Technické zprávy.                          |

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Blanka Jalovicová  
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství