



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2. května 2017

Naše zn.: 3.3/8025/5194/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

FAKO spol. s r.o.

Ing. Jiří Krasnovský

Kotojedská 2588

767 01 KROMĚŘÍŽ

Datum: 16. května 2017

### Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Projekt z participativního rozpočtu 2016 – Mraveniště u sídliště  
Katastr : Výškovice u Ostravy  
Parcela : 793/249  
Ulice : Břustkova  
Investor : MOB Ostrava-Jih

Informativní umístění vodovodů DN 80 – DN 150 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Jejich vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení stavení (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení o povolování stavby nám bude předložena k odsouhlasení. Veškeré nově navrhované prvky budou umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo zařízení v provozování naší společnosti. Likvidace srážkových vod musí být řešena v souladu s platnou legislativou.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

### Přílohy:

Situace

