



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3. dubna 2017

Naše zn.: 3.3/8025/4025/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Wamp in s.r.o.

Slavnickovců 15A

709 00 OSTRAVA

Datum: 26. dubna 2017

### Vyjádření k dokumentaci pro řízení o umístění a povolení stavby

Stavba : Dětské hřiště před domem Pavlovova 25, O.-Zábřeh  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 612/57  
Ulice : Pavlovova  
Investor : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o umístění herních prvků a zřízení oplocení.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 (VTP) a kanalizací DN 300 – DN 800 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umísťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
2. Veškeré nově navrhované konstrukce budou v souladu s předloženou dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo kanalizace.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71

Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy: situace, dokumentace



