


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA |
|---|---|---|
| 201 | ZÁVĚTŘÍ | 24,9 m2 |
| 202 | CHODBA | 126,9 m2 |
| 203 | TRIBUNY | 156,7 m² |
| 204 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 88,8 m² |
| 205 | OBČERSTVENÍ ZÁZEMÍ | 5,3 m² |
| 206 | OBČERSTVENÍ | 6,7 m² |
| 207 | SCHODIŠTĚ | 9,3 m² |
| 208 | UMYVÁRNA MUŽI | 3,6 m2 |
| 209 | WC MUŽI | 10,2 m2 |
| 210 | WC ZTP | 4,5 m2 |
| 211 | UMYVÁRNA ŽENY | 3,5 m2 |
| 212 | WC ŽENY | 4,5 m2 |
| 213 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 16,0 m2 |
| 214 | ŠATNA OBČERSTVENÍ | 3,6 m2 |
| 215 | WC OBČERSTVENÍ | 1,9 m2 |
| 216 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,7 m2 |
| 217 | CHODBA | 56,4 m2 |
| 218 | ŠATNA 7 | 16,4 m2 |
| 219 | UMYVÁRNA 7 | 7,4 m2 |
| 220 | SPRCHY 7 | 6,4 m2 |
| 221 | ŠATNA 8 | 23,6 m2 |
| 222 | UMYVÁRNA 8 | 7,4 m2 |
| 223 | SPRCHY 8 | 6,4 m2 |
| 224 | SCHODIŠTĚ | 17,9 m2 |
| 225 | ŠATNA 9 | 23,6 m2 |
| 226 | UMYVÁRNA 9 | 7,4 m2 |
| 227 | SPRCHY 9 | 10,4 m2 |
| 228 | ŠATNA ROZHODČÍ | 10,2 m2 |
| 229 | UMYVÁRNA ROZHODČÍ | 4,6 m2 |
| 230 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | 0,6 m2 |

## Legenda značek:

- (m³/h) přívod vzduchu
- (m³/h) odvod vzduchu
- ventilátor
- regulační a uzavírací klapka
- filtr
- ohřívač
- chladič
- rekuperátor
- tlumič hluku
- podlahová klapka
- požární klapka
- odvod kondenzátu
- TRASA POTRUBÍ CHLAZENÍ
- STÁVAJÍCÍ VZT - DEMONTÁŽE
- STÁVAJÍCÍ VZT
- VZT ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ VZT PŘÍVOD
- NOVÉ VZT ODVOD
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

## LEGENDA IZOLACÍ

- TI 100P — TEPELNÁ IZOLACE 100mm MINERÁLNÍ VATA S AL POLEPEM A OPLECHOVÁNÍM (VENKOVNÍ ROZVODY VZT )
- TI 40 — TEPELNÁ IZOLACE 40mm MINERÁLNÍ VATA S AL POLEPEM (ROZVODY VZT VE STROJOVNĚ )
- PI EI30D1 A+B — POŽÁRNÍ IZOLACE OBOUSTRANNÁ ZKOUŠKA A+B
- TI K9 — TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI KAUČUKU 9mm

VZDUCHOTECHNIKA

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: | Ing. LUBOMÍR BAJGAR | INVESTOR: | MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH |
| PROJEKTANT: | Ing. MILOŠ POLÁŠEK | Č. ZAKÁZKY: | 025_21 |
| SCHVÁLIL: | Ing. JIŘÍ LAMPA | DATUM: | 12/12/2022 |
| AKCE: | REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA | | |
| NÁZEV VÝKRESU: | **PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV** | STATUS: | DPS |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| | | Č. VÝKRESU: | D.1.4.5-03 |

jiří lampa — www.legeartis.cz