

LEGENDA PO

N 1.1-III.

číslo požárního úseku-SPB

EI 45

požární odolnost stěnových konstrukcí

vyznačení požárního úseku (bez označení EI 30)

△ REI 45

požární odolnost stropních konstrukcí



požární uzávěr+požární odolnost

EPS

požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací

ZOTK

požární úsek chráněný zařízením odvodu kouře a tepla

ER

požární úsek vybavený nouzovým zvukovým systémem



započítaný únikový východ



započítaný směr úniku



požární úsek vybavený nouzovým osvětlením



chráněná úniková cesta typu "A"



hadicový systém DN 25/30 m hadice



přenosný hasicí přístroj PG6 (min. 21A)

OPPO

obslužné pole požární ochrany

KT

klíčový trezor

TO

tablo obsluhy

ZDP

zařízení dálkového přenosu

EPS

ústředna EPS

ER

ústředna ER

CS

tlačítko central stop

TS

tlačítko total stop

PK

nouzové kování dle ČSN EN 179

P

panikové kování dle ČSN EN 1125

MŘE

místo pro řízení evakuace



ovládací stanice ZOTK



střešní klapka ZOTK



přívod vzduchu pro ZOTK

Modrou barvou - značeno stávající PBŘ - beze změn