



Rozváděč:

Poloha:

Stupeň krytí:

Dveře:

Vnější rozměry: (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry: (Šířka x Výška)

Výklenek: (Šířka x Výška x Hloubka)

Podstavec:

Vnitřní členění:

Konstrukce:

Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulu 312).

Max. počet rad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 312).

NA podlaze

IP30/20,

Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem,

jednokřídlé

800 x 2060 x 300 mm

720 x 1950 mm

Výška 100mm

Jeden rám šířky 720mm.

D.1.4.4 SILNOPROUD

D.1.4.4 SILNOPROUD

Zařizování:	MĚ. DANĚK PEP									
Vypracoval:	MĚ. DANĚK PEP <i>Petr ed</i>									
Objekt:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH									
Název stavby:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH									
Zadávce:	poradna s.r.l.s./ zvl. odborná ústava/ Ostrava I.V. č.185.									
S autorem:										
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										
Pracovní listy:	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3								
4	5	6								
7	8	9								
Formát:	A3, A2									
Velikost:	1:75									
Datum:	12.2022									
Průběh výstavby:	44'									
<div>PROJEKCE ELEKTRO</div> <div>Ing. DANĚK PETR</div> <div>Žitnáská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00</div> <div>IČ: 747 312 97</div> <div>e-mail: petr.danek@seznam.cz</div>										