

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	ZÁVĚSNÁ	24,9 m2
202	CHODBA	126,9 m2
203	TRIBUNY	156,7 m²
204	TECHNICKÁ MÍSTNOST	88,8 m²
205	OBČERSTVENÍ ZAŘÍZENÍ	5,3 m²
206	OBČERSTVENÍ	6,7 m²
207	SCHODIŠTĚ	9,3 m²
208	UMÝVÁRNA MUŽI	3,6 m2
209	WC MUŽI	10,2 m2
210	WC ŽTP	4,5 m2
211	UMÝVÁRNA ŽENY	3,5 m2
212	WC ŽENY	4,5 m2
213	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0 m2
214	ŠATNA OBČERSTVENÍ	3,6 m2
215	WC OBČERSTVENÍ	1,9 m2
216	UKLIDOVÁ KOMORA	1,7 m2
217	CHODBA	56,4 m2
218	ŠATNA 7	16,4 m2
219	UMÝVÁRNA 7	7,4 m2
220	SPRCHY 7	6,4 m2
221	ŠATNA 8	23,6 m2
222	UMÝVÁRNA 8	7,4 m2
223	SPRCHY 8	6,4 m2
224	SCHODIŠTĚ	17,9 m2
225	ŠATNA 9	23,6 m2
226	UMÝVÁRNA 9	7,4 m2
227	SPRCHY 9	10,4 m2
228	ŠATNA ROZHODČÍ	10,2 m2
229	UMÝVÁRNA ROZHODČÍ	4,6 m2
230	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	0,8 m2

LEGENDA ELEKTRO:

- PTV – kamera IP PoE s IR do 30m– kompakt Venkovní provedení
- PTV – kamera IP PoE s IR do 30m– kompakt Vnitřní provedení
- RACK ROZVADĚČ
- KABEL LAN 4x2X0,52 CAT6A

LEGENDA:
PŘÍPOJKA VN – TRAFO 630KVA – VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT
ELM – VIZ PD PŘÍPOJKY VN

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
Přípojka NN do přístavby – PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
RH – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
ROZVODY – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.3.
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 1,2,3

Číslo zakázky:	Ing. DANĚK PETR
Zodpovědný:	Ing. DANĚK PETR
Objednatel:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
Místo stavby:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
Parcela č.:	Stavba se nachází na pozemku **parcelní č. 72/142**, v katastrálním území **Dubina u Ostravy, obec Ostrava**, vše na LV č. 109

PROJEKCE ELEKTRO
Ing. DANĚK PETR
Žilinská 1372, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 87
e-mail: petr.danek@seznam.cz

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA

DPS

Číslo výkresu: KAMEROVÝ SYSTÉM - půdorys 2NP	Číslo zakázky: 219508	Číslo: D135	Počet výkresů: III
Měř. 1:100	Datum: 12/2022		