

LEGENDA EPS:

- EPS – EPS ústředna
- OPPO – EPS OPPO
- KTPO – EPS KTPO
- Napájecí zdroj EPS
- Siréna s majákem
- Tlačítkový hlásič
- OH – Interaktivní opticko–kouřový hlásič
- OT – Multisenzorový hlásič OT optický+tepelný hlásič
- Relé – Reléová přepínací skříň
- Zařízení napojené na EPS
- Vstupní/Výstupní prvek
- ZDP – ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU SPLŇUJE PARAMETRY – PCO HZS MSK
- GSM – GSM KOMUNIKÁTOR
- EPS–detekční linka, kruhová sběrnice SSKFH–V120, B2ca,s1,d1 2x2x0,8
- EPS–detekční linka – OVLÁDÁNÍ PBZ (VZT,KLAPY,DVEŘE,VÝTAH) funkční provedení SSKFH–V120, B2ca,s1,d1 2x2x0,8
- EPS–LAN KABEL PRO OVLÁDACÍ TABLO EPS CAT5e
- EPS–detekční linka, OPPO – funkční provedení SSKFH–V120, B2ca,s1,d1 10x2x0,8
- EPS–detekční linka, KTPO – funkční provedení SSKFH–V120, B2ca,s1,d1 5x2x0,8
- EPS–detekční linka,kruhová – funkční provedení SSKFH–V120, B2ca,s1,d1 2x2x0,8
- EPS–detekční linka, ERO – funkční provedení SSKFH–V120, B2ca,s1,d1 10x2x0,8

LEGENDA:

PŘÍPOJKA VN – TRAFO 630KVA – VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT
ELM – VIZ PD PŘÍPOJKY VN

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

Přípojka NN do přístavby – PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
RH – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
ROZVODY – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.3.
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 1,2,3

POPIS ADRES

1/04/110/01

- 1 – ústředna
- 04 – kruh
- 110 – pořadí na kruhu
- 01 – skupina

Zodp. projektant:	ING. DANĚK PETR
Vypracoval:	ING. DANĚK PETR
Objednatel:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
Místo stavby:	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH
Parcely č.:	Stavba se nachází na pozemku parcelní č. 71/142, v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, vše na LV č. 369

PROJEKCE ELEKTRO
Ing. DANĚK PETR
Žilinská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 97
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

Stavba:
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA
SO POŽÁRNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB

Stupeň: DPS
Formát: 594x594
Měřítko:
Datum: 12/2022

Název výkresu: Požární signalizace - TOPOLOGIE EPS
Číslo zakázky: 210508
Oddíl: D.1.3.1.
Číslo výkresu: 04