



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1 NP		
C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
101	HRACÍ PLOCHA	2881 m <sup>2</sup>
102	ZÁDVEŘÍ	9,7 m <sup>2</sup>
103	CHODBA	231 m <sup>2</sup>
104	KANCELAR	14,1 m <sup>2</sup>
105	SOCIALNÍ ŽÁZEMÍ	2,8 m <sup>2</sup>
106	CHODBA	87,5 m <sup>2</sup>
107	ŠATNA 1	19,7 m <sup>2</sup>
108	UMÝVÁRNA 1	4,2 m <sup>2</sup>
109	SPRCHY 1	4,3 m <sup>2</sup>
110	WC 1	1,5 m <sup>2</sup>
111	ŠATNA 2	16,6 m <sup>2</sup>
112	UMÝVÁRNA 2	2,3 m <sup>2</sup>
113	SPRCHY 2	9,1 m <sup>2</sup>
114	WC 2	2,7 m <sup>2</sup>
115	ŠATNA 3	18,8 m <sup>2</sup>
116	UMÝVÁRNA 3	4,2 m <sup>2</sup>
117	SPRCHY 3	4,6 m <sup>2</sup>
118	WC 3	1,1 m <sup>2</sup>
119	ŠATNA 4	19,2 m <sup>2</sup>
120	UMÝVÁRNA 4	4,2 m <sup>2</sup>
121	SPRCHY 4	4,3 m <sup>2</sup>
122	WC 4	1,0 m <sup>2</sup>
123	ŠATNA 5	16,9 m <sup>2</sup>
124	UMÝVÁRNA 5	4,2 m <sup>2</sup>
125	SPRCHY 5	4,3 m <sup>2</sup>
126	WC 5	1,0 m <sup>2</sup>
127	ŠATNA 6	15,8 m <sup>2</sup>
128	UMÝVÁRNA 6	4,2 m <sup>2</sup>
129	SPRCHY 6	4,3 m <sup>2</sup>
130	WC 6	1,0 m <sup>2</sup>
131	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,2 m <sup>2</sup>
132	ŠATNA UČIŠTĚNÍ	18,1 m <sup>2</sup>
133	SOCIALNÍ ŽÁZEMÍ - UČIŠTĚNÍ	5,1 m <sup>2</sup>
134	ELEKTRO ROZVODNA	8,2 m <sup>2</sup>
135	RECEPCE	9,2 m <sup>2</sup>
136	RECEPCE ŽÁZEMÍ	9,8 m <sup>2</sup>
137	CHODBA	25,5 m <sup>2</sup>
138	SCHODIŠTĚ	13,5 m <sup>2</sup>
139	CHODBA	14,7 m <sup>2</sup>
140	ŠATNA UKLID	6,6 m <sup>2</sup>
141	SOCIALNÍ ŽÁZEMÍ UKLID	5,4 m <sup>2</sup>
142	UMÝVÁRNA MUŽI	3,6 m <sup>2</sup>
143	WC MUŽI	6,3 m <sup>2</sup>
144	UKLIDOVÁ KOMORA	1,7 m <sup>2</sup>
145	UMÝVÁRNA ŽENY	3,9 m <sup>2</sup>
146	WC ŽENY	5,1 m <sup>2</sup>
147	WC ŽP	2,9 m <sup>2</sup>
148	OBERSTVENÍ	99,0 m <sup>2</sup>
149	OBERSTVENÍ ŽÁZEMÍ	22,0 m <sup>2</sup>
150	OBERSTVENÍ SKLAD	13,7 m <sup>2</sup>
151	NEOBSAŽENO	
152	NEOBSAŽENO	
153	NEOBSAŽENO	
154	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	22,3 m <sup>2</sup>
155	SKLAD - NÁRAČOVNA	22,3 m <sup>2</sup>
156	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>
157	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>
158	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>
159	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>
160	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>
161	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>
162	SKLAD	12,7 m <sup>2</sup>

LEGENDA EPS:

- EPS** EPS ústředna
- OPPO** EPS OPPO
- KTPO** EPS KTPO
- Napájecí zdroj EPS
- Sířeno s mřížkem
- Tlačítkový hlásič
- Interaktivní opticko-kaučový hlásič
- Multisenzorový hlásič
- OT optický tepelný hlásič
- Relé** Reléová přepínací skřín
- Zařízení napájené na EPS
- Vstupní/Výstupní prvek
- ŽPŽ - zařízení dálkového přenosu splňuje parametry - POC HZS MOK
- GSM KOMUNIKÁTOR
- EPS--detekční linka, kruhové sběrnice SSKFH-V120, B2ca.s1,d1 2x2x0,8
- EPS--detekční linka - OVLÁDÁNÍ PBI (VZTÍKLAPY,DVEŘE,VÝTAH) funkční provedení SSKFH-V120, B2ca.s1,d1 2x2x0,8
- EPS--LAM KABEL PRO OVLÁDÁNÍ TABLO EPS CAT5e
- EPS--detekční linka, OPPO - funkční provedení SSKFH-V120, B2ca.s1,d1 10x2x0,8
- EPS--detekční linka, KTPO - funkční provedení SSKFH-V120, B2ca.s1,d1 5x2x0,8
- EPS--detekční linka,kruhové - funkční provedení SSKFH-V120, B2ca.s1,d1 2x2x0,8
- EPS--detekční linka, ERO - funkční provedení SSKFH-V120, B2ca.s1,d1 10x2x0,8

**LEGENDA:**  
PŘÍPOJKA VN - TRAFID 630kVA - VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT  
ELM - VIZ. PO PŘÍPOJKY VN

**ROZVODNÁ SOUSTAVA:**  
Připojka NN do přístavby - PEN AC 50Hz 230/400V/III-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
RH - 3NPE AC 50Hz 230/400V/III-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
ROZVODY - 3NPE AC 50Hz 230/400V/III-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:**  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.3.1.  
OCHRANA UŽIVATELŮM, OCHRANĚ POSPOKOJENÉ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.3  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁŇČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.3  
STUPĚN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 1,2,3

POPIS ADRES

1/04/110/01

ústředna kruh pořadí na kruhu skupina

OBJEDAVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA	OBJEDVATEL Ing. DANĚL PETER Zlín 1515, Ostrava - Poruba, 709 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.daniel@seznam.cz	PROJEKCE ELEKTRO
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA		DPS
Město Ostrava		100
210508		D.1.1