



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP		
C.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	ZAVĚTRÍ	24,9 m²
202	CHODBA	128,9 m²
203	TRIBUNY	156,7 m²
204	TECHNICKÁ MÍSTNOST	88,8 m²
205	OBČERSTVENÍ ZAZEMÍ	5,3 m²
206	OBČERSTVENÍ	6,7 m²
207	SCHODIŠTĚ	9,3 m²
208	UMÝVARNA MUŽ	3,6 m²
209	WC MUŽ	10,2 m²
210	WC ŽP	4,5 m²
211	UMÝVARNA ŽENY	3,5 m²
212	WC ŽENY	4,5 m²
213	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16,0 m²
214	SATNA OBČERSTVENÍ	3,6 m²
215	WC OBČERSTVENÍ	1,9 m²
216	UKLIDOVÁ KUCHA	1,7 m²
217	CHODBA	56,4 m²
218	SATNA 7	16,4 m²
219	UMÝVARNA 7	7,4 m²
220	SPRCHY 7	6,4 m²
221	SATNA 8	23,6 m²
222	UMÝVARNA 8	7,4 m²
223	SPRCHY 8	6,4 m²
224	SCHODIŠTĚ	17,5 m²
225	SATNA 9	23,6 m²
226	UMÝVARNA 9	7,4 m²
227	SPRCHY 9	10,4 m²
228	SATNA ROZHODČÍ	10,2 m²
229	UMÝVARNA ROZHODČÍ	4,5 m²
230	VÝTĚHOVÁ SÁCHA	0,6 m²

- LEGENDA ELEKTRO:

ROZVÁDĚČ NN

Datová zšuvka cat.6a dvojitá

Datová zšuvka cat.6a jednoduchá

Datová zšuvka cat.6a jednoduchá WIFI

Datový vývod cat.6a 1x

Datový vývod cat.6a 2x

RACK ROZVÁDĚČ

LEGENDA INTERKOM

KOMUNIKÁTOR COMELIT S 1 TLAČÍTKEM

SLUCHÁTKO

ZDROJ 12VDC, 25VA

ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK

KABEL LAN 4x2X0,52 CAT6AOPTICKÝ KABEL SM 9/125um, 12MKABE LAN 5X4X0,52 CAT 6a PRO MUR

LEGENDA:  
PŘÍPOJKA VN – TRAFU 630KVA – VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT  
ELM – VIZ PD PŘÍPOJKY VN

ROZVODNÁ SOUSTAVA:  
Přípojka NN do přístavby – PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
RH – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.  
ROZVODY – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ):  
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.  
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM OHRANČNÍM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.  
STUPĚN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 1,2,3

Téma projektu: MÚJ ZÁMEK PEST		Ing. DANĚLA PETR	
Objekt: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH		MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH	
Místo: Zlínská 1578, Ostrava - Poruba, 708 00		Č. 147 912 80	
Stupeň: 1. stupeň - návrh na posouzení provedení		e-mail: petr.danek2@seznam.cz	
Datum: 10.10.2023		10.10.2023	
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA		DPS	
Strukturovaná kabeláž - půdorys ZNP		D.13.4	