

















LEGENDA ELEKTRO:		LEGENDA INTERIOM
	ROZVÁŽEČ NN	 KOMINIKATOR COMELIT S 1 TLAČÍTKEM
	Datový zásuvka cat.6a dvojité	 SLUCHÁTKO
	Datový zásuvka cat.6a jednoduché	 ZDROJ 12VDC, 25VA
	Datový zásuvka cat.6a jednoduché WIFI	 ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK
	Datový vývod cat.6a 1x	
	Datový vývod cat.6a 2x	
	RACK ROZVÁŽEČ	
	KABEL LAN 4x2X0,52 CAT6A	
	OPTICKÝ KABEL SM 9/125um, 12V/L	
	KABE LAN SX4X052 CAT 6a PRO MoR	

LEGENDA:
PÁPŘKA VN – TRAFÓ 630kVA – VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT
ELM – VIZ PD PÁPŘKY VN

ROZVOJOVÁ SOUSTAVA:
Pápřka VN do příslušky – PEN 45 50kV 230/400V/7N-0, ČSN 33 2000-1 ed.2, el. 312.2.4.3.
VN – SNPE 45 50kV 230/400V/7N-0, ČSN 33 2000-1 ed.2, el. 312.2.4.3.
ROZVODY – SNPE 45 50kV 230/400V/7N-0, ČSN 33 2000-1 ed.2, el. 312.2.4.3.

OHRAŇNÁ PRÉ NEBEZPÉČNÝ DOTYKEM:
ZAKLADNÍ OHRAŇNÁ (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2, el. 411.2
OHRAŇNÁ PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2, el. 411.3.1.
OHRAŇNÁ UZEMŇENÍM, OHRAŇNÁE POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, el. 411.3.1.
OHRAŇNÁ OPOJENÍM, OHRAŇNÁE ZPOJENÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, el. 411.3.2.
DOPLNKOVÁ OHRAŇNÁ PROUDOVÝMI OHRAŇNÍKEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, el. 413.3.3.
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI PROUDOVÝ FENRICE : 1,2,3

1. NÁZEV PRÁCE 2. MÍSTO PRÁCE 3. JEDNOTKA 4. MĚŘENÍ 5. MĚŘENÍ		6. NÁZEV PRÁCE 7. MÍSTO PRÁCE 8. JEDNOTKA 9. MĚŘENÍ 10. MĚŘENÍ		11. NÁZEV PRÁCE 12. MÍSTO PRÁCE 13. JEDNOTKA 14. MĚŘENÍ 15. MĚŘENÍ		16. NÁZEV PRÁCE 17. MÍSTO PRÁCE 18. JEDNOTKA 19. MĚŘENÍ 20. MĚŘENÍ	
21. NÁZEV PRÁCE 22. MÍSTO PRÁCE 23. JEDNOTKA 24. MĚŘENÍ 25. MĚŘENÍ		26. NÁZEV PRÁCE 27. MÍSTO PRÁCE 28. JEDNOTKA 29. MĚŘENÍ 30. MĚŘENÍ		31. NÁZEV PRÁCE 32. MÍSTO PRÁCE 33. JEDNOTKA 34. MĚŘENÍ 35. MĚŘENÍ		36. NÁZEV PRÁCE 37. MÍSTO PRÁCE 38. JEDNOTKA 39. MĚŘENÍ 40. MĚŘENÍ	