



LEŽENIA MISTNOSTI : 2 - NP		
CE.M	NAZEV MISTNOSTI	PLOCHA
201	ZAZITRI	24,9 m ²
202	CHODIS	19,8 m ²
203	ZIBUNY	156,7 m ²
204	TECHNICKA MISTNOST	88,8 m ²
205	OBČERVENI ZAZENI	10,2 m ²
206	OBČERVENI	8,7 m ²
207	ŠODIŠTE	9,3 m ²
208	UMYVARNIA MUŽI	10,4 m ²
209	WC MUŽI	10,2 m ²
210	WC ŽENY	4,5 m ²
211	UMYVARNIA ŽENY	10,4 m ²
212	WC ŽENY	4,5 m ²
213	TECHNICKA MISTNOST	16,0 m ²
214	SATNA OBČERVENI	1,9 m ²
215	WC OBČERVENI	1,9 m ²
216	UKLIDKOVA KOMORA	1,7 m ²
217	CHODIS	16,4 m ²
218	SATNA 7	26,8 m ²
219	UMYVARNIA 7	7,4 m ²
220	SPRICHY 7	6,4 m ²
221	SATNA 8	23,6 m ²
222	UMYVARNIA 8	7,4 m ²
223	SPRICHY 8	6,4 m ²
224	ŠODIŠTE	17,9 m ²
225	SATNA 9	23,6 m ²
226	SATNA 10	7,4 m ²
227	SPRICHY 9	10,4 m ²
228	SATNA ROZDOHDI	10,2 m ²
229	UMYVARNIA ROZDOHDI	10,4 m ²
230	VTYAHOVA SACHTA	0,6 m ²

LEGENDA ELEKTRO:

LEGENDA:
PŘÍPOJKA VN – TRAF0 630KVA – VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT
LM – VIZ PD PŘÍPOJKY VN

ZVÝŠENÁ SOUSTAVA:
 1. podlažná DN do prístavby – PEN AC 50Hr 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.
 2. – 3NPE AC 50Hr 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.
 ZODVÝŽDY – PEN AC 50Hr 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.4.3.

CHRÁNA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
 KLADEJÍCÍ CHRÁNA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.2
 PŘED PŮRSOU (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
 CHRÁNA UZEMNĚNÍM, CHRÁNNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.
 AUTOMATICKÝ OPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.3.2.
 AUTOMATICKÝ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNICEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 413.3.3.
 ÚPRAVA DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 1,2,3

[illegible]