





3NP

PŘÍPOJKA VN – TRAFÓ 630KVA – VIZ. SAMOSTATNÝ PROJEKT
ELM – VIZ PD PŘÍPOJKY VN

Připojka NN do přístavby – PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
 RH – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
 ROZVODY – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
 OCHRANA UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
 AUTOMATICKÝ OPOJENÍ OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
 DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNĚCÍM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.
 STUPĚN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 1,2,3

-  ROZVADĚČ PZTS (ÚSTŘEDNÁ, POMOČNÝ ZDROJ)
-  KONCENTRÁTOR
-  ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA DPCC
-  OVLÁDACÍ TABLO PZTS
-  PIR DETEKTOR ADRESNÝ – KRÁTKÝ DOSAH
-  KRBABICE S OCHRANNÝM KONTAKTEM
-  AUDIO DETEKTOR
-  SÍŘENÁ VNĚJŠÍ S MAJÁKEM A ZÁLOŽNÍM AKUMULÁTOREM
-  MAGNETICKÝ KONTAKT VRATOVÝ
-  ZDROJ 12VDC, 25VA

Ing. DANĚK PĚTR		PROJEKCE ELEKTRO Ing. DANĚK PĚTR Žitnáská 1375, Ostřava - Poruba, 708 00 IČ: 747 312 97 e-mail: petr.danek@seznam.cz	
Výkresová	ING. DANĚK PĚTR		
Výpočetní	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH		
Účelová studie	MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA JIH		
Průběh č.	Stavba se nachází na pozemku parcel č. 71/142, v katastrálním území Dubina u Ostřavy, obec Ostřava, vše na LV č. 109		
Stavba REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO CENTRA OSTRAVA - DUBINA		Stages DPS	
PO	POŽÁRNÍ PROSTŘEDÍ STAVBY	Rozměr 504x504	Repetice 1.000
Datum 12/2023		Datum 12/2023	
Měřítko systému 1:1		Měřítko střešní 2:0508	Měřítko střešní 1:1
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PZTS - TOPOLOGIE		1:1	