



Váš dopis zn.: elektronické podání  
 Ze dne: 18.09.2021  
 Naše značka: RSMSS/20210918-002/SR  
 Jedn. čís. předchozího vyjádření: RSMSS/20210915-010/ES  
 Vyřizuje: Ing. Radim Masný  
 Telefon: 606782032  
 E-mail: radim.masny@veolia.com  
 Datum: 07.10.2021

**Ing. Martin Lampa**

Dvořákova 377/32  
 74101 Nový Jičín

**Stanovisko**  
 provozovaných společností  
**Veolia Energie ČR, a.s.**  
 pro účely stavebního řízení

Název akce:	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava – Dubina	
Stručný popis akce:	Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu sportovní haly. Stavební úpravy se týkají zejména: -	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Dubina u Ostravy
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420605738284, martinlampa@email.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 07.10.2021	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**dojde k dotčení**

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných i ostatních sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

**Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení primární tepelné sítě (předizolovaná potrubí v bezkanálovém uložení). Průběh sítě v předložené PD je zakreslen správně.**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:**

- 1) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení tepelných sítí v terénu, včetně provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.**
- 2) Při výstavbě lešení nebude základová část, tohoto lešení, postavena na tepelné síti.**
- 3) V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození potrubních částí teplárenského**

1/3

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
 IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
 Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.*



**zařízení. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného zařízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného zařízení před vlivem zatížení těžké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Tomáš Daňa, e-mail [tomas.dana@veolia.com](mailto:tomas.dana@veolia.com), mobil 606 782 033.**

**4) Zařízení staveniště bude umístěno mimo zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).**

**5) Dodržení obecných podmínek.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případné přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení ČSN 736005 upozorňujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodů tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádějte naši značku předmětného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, [rostislav.glac@veolia.com](mailto:rostislav.glac@veolia.com)



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.  
Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing.Libor Valový**  
Náměstek Závodu distribuce a služeb  
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever

