



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/101511/23/INV/Dec VZ 63.23

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 12. října 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu kina Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v E-ZAK ze dne 10. 10. 2023 a 11. 10. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz poř. č. 1	Dobrý den, prosíme o vysvětlení těchto bodů : 1) Jsou k dispozici digitální stavební výkresy předmětného objektu?
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 1	<i>Zadavatel nemá k dispozici.</i>
Dotaz poř. č. 2	2) Předpokládáte umístění kondenzačních jednotek pro chlazení vzduchotechniky na střeše objektu na novou ocelovou konstrukci?
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 2	<i>Ano.</i>
Dotaz poř. č. 3	3) Je k dispozici původní nebo nějaká jiná statika od střešní konstrukce?
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 3	<i>Zadavatel má k dispozici statické posouzení střešního pláště z roku 2003. Statické posouzení je přílohou tohoto vysvětlení.</i>

Dotaz poř. č. 4	4) Bude součástí projektu i návrh protihlukového opatření od nového zařízení na střeše?
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 4	<i>Ano.</i>
Dotaz poř. č. 5	5) Objekt je v části vytápění napojen starým potrubím z nové už zrekonstruované části. Bude předmětem projektu i tato výměna?
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 5	<i>Ano, zadavatel požaduje výměnu veškerých původních rozvodů včetně hlavního přívodu.</i>
Dotaz poř. č. 6	6) Bude předmětem projektu i celková rekonstrukce elektrorozvodny kina?
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 6	<i>Ano, jedná se o původní zařízení</i>
Dotaz poř. č. 7	„Při prohlídce byla navštívena místnost rozvodny s několika rozvaděči, které jsou již staré. Ptáme se tedy zadavatele, zda-li bude součástí projektové dokumentace také rozvodna el. napětí včetně el. rozvodů přilehlých místností a chodeb objektu.“
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 7	<i>Ano.</i>
Dotaz poř. č. 8	„V technické části objektu se nachází průmyslový výtah. Požaduje zadavatel zachování výtahu nebo již s výtahem po rekonstrukci nepočítá.“
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 8	<i>Zadavatel sděluje, že z důvodu nefunkčnosti výtahu od 90. let není požadavek na zachování výtahu nebo jeho obnovení.</i>
Dotaz poř. č. 9	„V zázemí budovy jsme si všimli dveří označenými jako akumulátorovna. Nachází se za dveřmi opravdu akumulátorovna nebo to je jen označení dveří. V případě realizace nové PD se bude řešit i nová akumulátorovna nebo zůstane stávající.“
Odpověď zadavatele na dotaz poř. č. 9	<i>Zadavatel sděluje, že v místnosti akumulátorovny jsou umístěny akumulátorové baterie sloužící nouzovému osvětlení kinosálu a technického zázemí. Je stále v provozu a je zapotřebí jej zachovat.</i>

V návaznosti na shora uvedené zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **31. 10. 2023 do 10:00 hod.** a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	18. 10. 2023, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	23. 10. 2023
- podání nabídek	---	31. 10. 2023, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	10/2023 – 06/2024	
- zadávací lhůtu	Zadavatel nestanovuje	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha:
Statické posouzení