



T: 17. 2. 2022

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření:

„Suchou nohou – bezpečně a pohodlně. Novostavba chodníku na p. č. 793/245, k. ú. Výškovice u Ostravy“

ODK/10858/22/057

CHCI-DŮM s.r.o., Ostrava

| Majetková správa/ | Vyjádření |
|---|---|
| Místní komunikace Datum: 4. 2. 2022 Podpis: Ing. Martin Duží | Dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, má varovný pás šířku 400 mm. Příčný i podélný sklon chodníku má také odpovídat této vyhlášce. Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou. Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby. Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů. Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD. Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení. |
| Veřejná zeleň Datum: 3. 2. 2022 Podpis: Bc. Angela Bandolová | Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhuštění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061. Případné kácení vzrostlých dřevin je nutné řešit předem s ÚMOB O-Jih. Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhuštění pojezdem mechanizace je nutné zkpřít, odstranit kameny, srovnat s okolním přílehlým terénem a oset parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci VZ. |
| Ostatní správa Datum: 3. 2. 2022 Podpis: Ing. Jaromír Tománek | V případě, že se v blízkosti stavby nachází městský mobiliář, je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo k jeho poškození. V opačném případě je povinen škodu uhradit. |

„Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku nebo stavby ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů“

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
ul. Horní 3 18
700 30 Ostrava-Hrabůvka

PhDr. Daniel Jeřábek

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
ID datové schránky 2s3brdz
www.ovajih.cz

IČ 00845451
DIČ CZ00845451
Číslo účtu 19-1520761/0100

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH