



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 28. 4. 2020

Naše zn.: 8.3/8025/4594/20/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99

702 00 OSTRAVA

Datum: 15. 5. 2020

Vyjádření k dokumentaci pro řízení o umístění a povolení stavby

Stavba : Suchou nohou – bezpečně a pohodlně. Novostavba chodníku
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 793/245
Ulice : Klášterského
Stavebník : MOb Ostrava-Jih

Jedná se zřízení chodníku ze zámkové dlažby v místě stávající nezpevněné pěšiny. Srážkové vody budou zasakovány do okolního terénu.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300 - DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce.
☎ - 597 475 501

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



725 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace