



LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- ⊗ Vypínač č. 1 do KP, vnitřní
- Montážní výška (pokud není uvedeno jinak) osové 1250 mm nad podlahou (sítěd vypínače)
- Rozvodná krabice
- ⊗ Svítidlo nástěnné, stropní, přisazené

ROZVOD V TRUBKÁCH DN16 PO PŘÍCHYTKÁCH
SVÍTIDLA BUDOU UMÍSTĚNY, PŘÍP. DOPLNĚNY PODLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ SKLEPNÍCH KOJL.
NAPOLJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY!

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- Napájecí soustava NN: 3 fázová PE+N stř., 50Hz, 230/400 V, TN-S
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN
čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí
čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty
čl. 415.1 - doplňková ochrana: proudové chrániče
čl. 415.2 - doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

AUTOR NÁVRHU:	Ing. Vojtěch Petřík
HL. ING. PROJEKTU:	–
ZOD. PROJEKTANT:	David Klimeš
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Petřík
INVESTOR:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
AKCE:	Stavební úpravy Abramovova 1588/10, Zábřeh, 700 30 Ostrava parcela číslo st. 1948, k.ú. Zábřeh nad Odrou
VÝKRES:	MĚŘITKO: C, VÝKRESU: D.1.4.7.2.0 1:50 (A2)