



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 18. 5. 2022

Naše zn.: 8.3/8025/7368/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 17. 6. 2022

KAPEGO Projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 OSTRAVA

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
a k záměru stavby

Stavba : Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Ulice : Ruská
Parcela : 455/116
Stavebník : SMO, městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o celkovou revitalizaci schodišťových tubusů a zajištění bezbariérové přístupu. Stavba zasahuje do ochranného pásma kanalizace DN 600, DN 2000 pro veřejnou potřebu.

V zájmové lokalitě se nachází kanalizace DN 600, DN 2000 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upozorňujeme na kanalizace mimo správu naší společnosti.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možné objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

S výše uvedeným záměrem stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Bezbariérová rampa, která zasahuje do ochranného pásma kanalizace musí být založena tak, aby nedošlo k ovlivnění statiky stávající kanalizace.
3. Poklopy kanalizačních šachet musí trvale volně přístupné pro příjezd čistící techniky.
4. Likvidaci srážkových vod je nutné řešit v souladu s platnou legislativou.
5. Dokumentace pro umístění a povolení stavby nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

09

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

