

VYPRACOVAL:

Fortel Trade, spol. s r.o.  
Ke Kladivům 1204/14  
165 00 Praha 6 - Suchbát

STAVBA:

ZATEPLENÍ BUDOVY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍLEHLÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ZAHRADNÍCH TERAS,  
MŠ ŠPONAROVA 16,  
OSTRAVA - HRABŮVKA

INFORMACE:

Přesnost výpočtů na: 0.5m  
Poloměr valivé koule: 45.0m  
Opatření (Obvodový drát): <4,00; 7,00><4,00; 8,00>  
**Chráněno proti 100% možných úderů blesku**

JÍMAČE:

číslo	x vzdálenost	y vzdálenost	výška	popis
1	10.0	7.0	10.0	
2	30.0	7.0	10.0	

