



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/115756/23/INV/Dec VZ 70.23

Sp. zn.: S-JIH/097339/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 21.11.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka: **VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 20. 11. 2023, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 44	DOTAZ K D.1.1.W VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ D.1.1.SP VÝPIS SKLENĚNÝCH PŘÍČEK U výrobku " SP11 " je uvedeno Požární odolnost: EW 30DP3 (Ověřit viz D.1.3. PBŘS je součástí PD) U všech ostatních výrobku " W " a " SP " je uvedeno Požární odolnost: Bez požadavku (Ověřit viz D.1.3. PBŘS je součástí PD) Prosím o upřesnění, zda už jsou údaje o požární odolnosti ověřeny a zda platí PO u jednotlivých výrobků uvedená?
Odpověď č. 44	<i>Zadavatel upřesňuje: ano údaje jsou ověřené. Doporučení zadavatele: prvek ověřit v části D.1.3. PBŘS, kde mohou být uvedeny další požadavky, které mohou s prvkem souviset a nemusí být součástí výpisu prvků.</i>

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního