



Naše značka: TaV/1165/2021/Vo

E-mail: volna@poda.cz

Vyřizuje: Volná Lenka

Tel.: 597 578 060, 597 578 044

Fax: 597 579 000

V Ostravě dne: 6. 8. 2021

FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Ing. Bc. Roman Fildán

Záměstní 1155/27

710 00 Ostrava

Věc: Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Stavba: „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16“, Ostrava

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Mitušova), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Mitušova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C3“.

Při budování Vaší stavby dojde k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Výsadba nově navržených stromů bude provedena mimo ochranné pásmo.**
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novou zpevněnou plochou opatřeno chráničkou.**
- **U nových zpevněných ploch nebude nad vedením PODA a.s. umístěn betonový základ obrubníku.**
- **Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.**
- **Sloupy veřejného osvětlení budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.**

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLÍČKA

Masarykova 8
572 01 Políčka



730 430 430



844 844 033



info@poda.cz



www.poda.cz