

Vaše značka: neuvedená
Ze dne: 14. července 2018
Č. j.: SMO/172521/19/OŽP/Nav
Sp. zn.: S-SMO/382987/18/OŽP/7

Vyřizuje: Ing. Navrátil
Telefon: +420 599 442 200
E-mail: Jnavratil2@ostrava.cz

Datum: 14. března 2019

Statutární město Ostrava – Městský obvod
Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ 00845451

prostřednictvím

Ing. Roman Fildán
IČ 75379007
Na Stuchlíkovci 738
735 14 Orlová



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 20.4.2019
Natl

ROZHODNUTÍ č. 259/19/VH

o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

A) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s vodami – jiné nakládání s podzemními vodami – odvádění srážkových vod do vod podzemních, na pozemku parc.č. 654/16 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, číslo hydrogeologického rajonu 2212 – Oderská brána, v souvislosti se stavbou vodního díla „Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 302 Dešťová kanalizace“.

v množství:

Vsakovací objekt 1

Q _{prům}	0,003	l.s ⁻¹
Q _{max}	2,020	l. s ⁻¹ (max. množství odváděných dešťových vod)
Q _{max}	0,159	l. s ⁻¹ (max. množství zasakovaných vod)
Q _{měs}	6,860	m ³ .měs ⁻¹
Q _{ročně}	84	m ³ .rok ⁻¹

Vsakovací objekt 2

Q _{prům}	0,001	l.s ⁻¹
Q _{max}	0,620	l. s ⁻¹ (max. množství odváděných dešťových vod)

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

OSTRAVA!!!

Q_{\max}	0,094	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství zasakovaných vod)
$Q_{\text{měs}}$	2,100	$m^3 \cdot \text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{ročně}}$	26	$m^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12
Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

Bude realizováno vsakování srážkových vod svedených ze zpevněných ploch přes sorpční vpusti a dále přes vsakovací objekty do vod podzemních na pozemku parc.č. 654/16 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2212 – Oderská brána, útvar podzemních vod Odra od toku Lubina po tok Opava (HOD_0180), ČHP 2-01-01-1560-0-00-Odra.

Určení polohy místa nakládání s vodami:

Vsakovací objekt 1	X = 1 106 035,80	Y = 473 898,32
Vsakovací objekt 2	X = 1 106 001,67	Y = 473 840,34

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Na odtoku ze sorpčních vpustí (odlučovačů lehkých kapalin) bude, za účelem sledování účinnosti zařízení, 1 x ročně odebrán prostý vzorek vod odváděných do vod podzemních a proveden jejich laboratorní rozbor ke stanovení koncentrace látek vyjádřených ukazatelem jakosti vod C_{10} - C_{40} . Výsledky rozboru budou zapisovány do provozního deníku zařízení a archivovány.
2. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

B) a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, stavbu vodního díla „**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 302 Dešťová kanalizace**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Roman

Fildán, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová, IČ 75379007, č. autorizace 1103031 v červnu 2017.

Předložená projektová dokumentace řeší:

SO 302 Dešťová kanalizace

Účelem stavby je odvedení dešťových vod do horninového prostředí. Dešťové vody z navržených komunikací budou odtékat novými sorpčními vpustmi do vsakovacích objektů pod parkovištěm vytvořených ze štěrkopísku a štěrku ve vrstvách a obalených filtrační geotextilií. Přечиštění povrchových vod z parkoviště bude zajištěno filtrací přes sorpční vpusti.

Vsakovací zemní objekt č.1 (d. 2m x š. 1,5m x v. 4,06m) je navržen obalený geotextilií a vyplněný štěrkopískem fr.0-32mm tl.0,5m, hrubým kamenivem fr.16-32mm tl.0,5m a hrubým kamenivem fr.32-63mm tl.3,06m. Hloubka vsakovací jámy bude činit 4,5m pod úroveň terénu. Soustava vsaku bude doplněna 3 větvemi vzájemně propojeného drenážního potrubí PVC DN 150mm obaleného filtrační geotextilií a uloženého v loži z drčeného kameniva fr.16-32mm v tl. 100mm a přípojným kanalizačním potrubím PVC KG SN8 DN 150mm délky 4,91m a 16,71m uloženým do štěrkopískového lože tl.100mm se štěrkopískovým obsypem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy kanalizačního potrubí v komunikacích se provede drčeným kamenivem fr.0-63mm se zhutněním po vrstvách tl.300mm. Dále budou soustavu vsaku tvořit 2 ks sorpčních vpustí typu SOL-2/4M z plastu k obetonování betonem C30/37 XF2 tl.150mm na podkladu z drčeného kameniva fr.0-32mm tl.100mm a betonu C30/37 XF2 tl.150mm. Vpusti budou doplněny vrchní litinovou mříží tř. D400 (únosnost 40t).

Vsakovací zemní objekt č.2 (d. 1,5m x š. 1,5m x v. 2m) je navržen obalený geotextilií a vyplněný štěrkopískem fr.0-32mm tl.0,5m, hrubým kamenivem fr.16-32mm tl.0,5m a hrubým kamenivem fr.32-63mm tl.1,0m. Hloubka vsakovací jámy bude činit 4,6m pod úroveň terénu. Zbývající prostor vsakovací jámy se zasype vytěženou zeminou z výkopu. Soustava vsaku bude doplněna 3 větvemi vzájemně propojeného drenážního potrubí PVC DN 150mm obaleného filtrační geotextilií a uloženého v loži z drčeného kameniva fr.16-32mm v tl. 100mm a přípojným kanalizačním potrubím PVC KG SN8 DN 150mm délky 9,21m a 20,28m uloženým do štěrkopískového lože tl.100mm se štěrkopískovým obsypem 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp rýhy kanalizačního potrubí ve volném terénu se provede vytěženou zeminou z výkopu se zhutněním po vrstvách tl.300mm. Dále budou soustavu vsaku tvořit 2 ks sorpčních vpustí typu SOL-2/4M z plastu k obetonování betonem C30/37 XF2 tl.150mm na podkladu z drčeného kameniva fr.0-32mm tl.100mm a betonu C30/37 XF2 tl.150mm. Vpusti budou doplněny vrchní litinovou mříží tř. D400 (únosnost 40t).

Akumulační kapacita vsakovacího systému bude činit $8,99\text{m}^3(6,74\text{m}^3 + 2,25\text{m}^3)$. Odtok vod dešťovou kanalizací je gravitační.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

Vsakovací objekt 1	X = 1 106 035,80	Y = 473 898,32
Vsakovací objekt 2	X = 1 106 001,67	Y = 473 840,34
Sorpční vpust 1	X = 1 106 035,51	Y = 473 904,31
Sorpční vpust 2	X = 1 106 031,47	Y = 473 881,37
Sorpční vpust 3	X = 1 106 010,84	Y = 473 843,72
Sorpční vpust 4	X = 1 106 009,37	Y = 473 824,06

Stavbu vodního díla je povoleno realizovat na pozemku parc.č. 654/16 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.
8. Zachovávané dřeviny, které se nachází v místě stavby a do vzdálenosti, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
9. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
10. Stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna pouze v denní době od 7:00 do 18:00 hod.
11. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
12. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
13. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
14. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
15. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění místních komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození, je zakázáno

používat.

16. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup k příjezdu ke stávajícím nemovitostem.
17. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a osety travním semenem.
18. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
19. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
20. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušené podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
21. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
22. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem, u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
23. Ve vzdálenosti min. 1,5 m (do DN 500 včetně) resp. min. 2,5 m (nad DN 500) na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí pro vodovody a kanalizace (u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m) nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, skladován materiál, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení.
24. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
25. V ochranném pásmu vodovodu nebude umístěna žádná stavba trvalého ani dočasného charakteru. Vodovodní řad bude přístupný pro možnost údržby a provozování z veřejného pozemku, v trase nebude zřízena žádná překážka např. oplocení apod.
26. Kabely zařízení veřejného osvětlení, podzemního energetického zařízení a sítě elektronických komunikací musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
27. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
28. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy vedení sítě elektronických komunikací, ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického a plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2,0 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno

těžkými vozidly, skladován materiál, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení.

29. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
30. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správci bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
31. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení sítě elektronických komunikací, zařízení veřejného osvětlení, podzemní a nadzemní energetické zařízení a plynárenské zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
32. Minimálně 14 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
33. Pro provoz povoleného vodního díla bude zpracován provozní řád v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy nejpozději k návrhu na kolaudační souhlas.
34. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
35. K návrhu na kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen doklad o způsobu likvidace odpadu ze sorpčních vpustí.
36. K žádosti o kolaudační souhlas budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy protokoly o provedených zkouškách vodotěsnosti dešťové kanalizace a sorpčních vpustí, po osazení v terénu.
37. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad o protokolárním převzetí komunikací po provedených stavebních pracích jejich správci.
38. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
39. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
 - Fáze výstavby - po osazení sorpčních vpustí a kanalizačního potrubí, před jejich zpětným zásypem

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. Stavba bude provozována dle provozního řádu projednaného odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČ 04084063
4. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410
5. GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
6. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673
7. Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544
8. UPC Česká republika, s.r.o.; Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ 00562262 (DS)
9. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 (DS)
10. PODA a.s., 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179 (DS)

Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci Ing. Romanem Fildánem, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová, IČ 75379007, bylo dne 16. července 2018 zahájeno vodoprávní řízení o

A) povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jinému nakládání s nimi - odvádění srážkových vod do vod podzemních, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 302 Dešťová kanalizace**“ a

B) povolení stavby vodního díla „**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 302 Dešťová kanalizace**“, dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. §§ 109 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 9. října 2018 vedeným pod č.j. SMO/619684/18/OŽP/Nav, spis.zn. S-SMO/382987/18/OŽP/5 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek popř. důkazů a účastníkům řízení o povolení stavby vodního díla v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 81/2018 ze dne 21. května 2018, č.j. SMO/234640/18/ÚHAaSR/Vr, sp. zn. S-SMO/068765/18/ÚHAaSR, které nabylo právní moci 27. června 2018, vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní Magistrátu města Ostravy.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 28. 6. 2018, č.j. SMO/343283/18/ÚHAaSR/Vr, sp. zn. S-SMO/343283/18/ÚHAaSR/2.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované závazné stanovisko č. 2025/2017, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 1.2.2018, č.j. SMO/465810/17/ÚHAaSR/Hor
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, č.j. KHSMS 59051/2017/OV/HOK ze dne 12.12.2017
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, ze dne 29.11.2017, zn. 17793/923/2/840.07/2017
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, ze dne 19.10.2018, zn. SBS 32044/2018/OBÚ-05/2

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ze dne 10.7.2018, zn. 6.3/8025/6313/18/Va
- Ostravské komunikace, a.s., ze dne 14.2.2018, zn. OKAS-9159/18/TSÚ/Ku
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.10.2017, zn. 0100818496
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.12.2017, zn. 1095992348
- GasNet, s.r.o., ze dne 22.6.2018, zn. 5001734611
- Veolia Energie ČR, a.s., ze dne 14.6.2018, zn. 12920/Ma/140618-1
- Veolia Energie ČR, a.s., ze dne 17.10.2017, zn. 24560/Čer/171017-1
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 12.6.2018, č.j. 629934/18
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 3.1.2018, zn. Ka/0387 – 2017/nE
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 17.10.2017, zn. EO18806/17
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 11.10.2017, č.j. E35471/17
- PODA a.s., ze dne 4.6.2018, zn. TaV/861/2018/Vo

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Roman Fildán, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová, IČ 75379007, č. autorizace 1103031 v červnu 2017.

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

- Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Ing. Ondřej Lubojacký – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii
- Plná moc k zastupování žadatele
- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených povolovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými povolovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a současně vlastník pozemku, na kterém je povoleno nakládání s vodami - Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. žadatel a současně vlastník pozemku, na kterém bude stavba prováděna - Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451
2. vlastník stavby na pozemku, na kterém bude stavba vodního díla prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČ 45193673
 - Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544
 - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
 - Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČ 04084063
 - UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 5, 140 00 Praha 4, IČ 00562262
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681
 - PODA a.s., 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně :

parc. č. 1599, 1598, 2126, 2125, 2124, 2127, 1979, 2121, 2122, 2123, 1596, 1597, 654/48,

654/47, 654/15 a 654/18, v k. ú. Zábřeh nad Odrou.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s vodami, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s vodami.

Pokud se v průběhu platnosti povolení potvrdí dobrý stav podzemní vody v dotčené lokalitě, může odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy povolit změnu doby nakládání s vodami spočívající v prodloužení doby platnosti vydaného povolení v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, neohrožuje toto nakládání s vodami vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dále konstatuje, že povoleným nakládáním s vodami nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že povolené nakládání s vodami nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

V souladu s ust. § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o žádostech ve společném řízení.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 2 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, jednu kontrolní prohlídku stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název: Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih
Sídlo: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: „Rekonstrukce ul. Chruštinova, Ostrava-Zábřeh – SO
302 Dešťová kanalizace“
Identifikátor kraje: CZ0806
Název kraje: Moravskoslezský
Identifikátor obce: 554821
Název obce: Ostrava
Identifikátor kat. území: 714305
Název katastrálního území: Zábřeh nad Odrou
IDVT: -
Jméno vodního toku: -
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 2-01-01-1560-0-00-Odra
Hydrogeologický rajon: 2212 – Oderská brána

Přímé určení polohy:

Vsakovací objekt 1 X = 1 106 035,80 Y = 473 898,32
Vsakovací objekt 2 X = 1 106 001,67 Y = 473 840,34

Název a kód vodního útvaru: Odra od toku Lubina po tok Opava (HOD_0180)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

125 - Jiné nakládání s podzemními vodami
449 - Jiné objekty
551 - Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvedou, v jakém rozsahu ho napadají a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 00845451, prostřednictvím
Ing. Romana Fildána, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová, IČ 75379007 (DS)
2. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673 (DS)
3. Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČ 25396544 (DS)
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS)
5. Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193410 (DS)
6. UPC Česká republika, s.r.o.; Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ 00562262 (DS)
7. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 (DS)
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 (DS)
9. PODA a.s., 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179 (DS)
10. GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a souvisejícího nakládání s vodami dle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně :
parc. č. 1599, 1598, 2126, 2125, 2124, 2127, 1979, 2121, 2122, 2123, 1596, 1597, 654/48, 654/47, 654/15 a 654/18, v k. ú. Zábřeh nad Odrou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí - orgán ochrany přírody
2. MMO, odbor dopravy
3. MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu - oddělení stavebně správní
4. SMO – ÚMOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a živ. prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava (DS)
5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)

č.j. SMO/172521/19/OŽP/Nav

6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova
18/1598, 728 03 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na
odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO - odbor vnitřních věcí
2. SMO – ÚMOb Ostrava-Jih, úřední deska (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **704464_000260** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 13 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.03.2019 v 14:56:35. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.03.2019 13:20:14. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **33 92 B1**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Jan Vaněk, vedoucí oddělení, odbor ochrany životního prostředí, 1428, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Orlová 6**

Česká pošta, s.p. dne 19.03.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
TOMÁŠ POLES

Otisk úředního razítka:



117025877-11851-190319145613

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 33 92 B1, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.