



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/121765/23/INV/ VZ 83.23

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 05.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 83.23 Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8 – 16**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou prostřednictvím e-mailu dne 30. 11. 2023 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Vzhledem k tomu, že je v technické zprávě uvedeno, že stávající řad vede podél šesti bytových domů (čp. 1416-1423) a končí před základní školou, předpokládám, že ty domy i škola jsou napojeny na tento řad. Z tohoto důvodu se nám náhradní zásobování pitnou vodou pomocí cisteren nejvíce jako vhodné, jednodušší a levnější, by bylo vybudovat suchovod s dočasným napojení bytovek a školy. Prosím o zvážení tohoto řešení. Děkuji
Odpověď č. 1	Zadavatel sděluje, že navržené řešení se měnit nebude. Domy č. p. 1420, 1421, 1422, 1423, školka ani škola nejsou na měněný úsek vodovodu napojeny. Měněný úsek zásobuje pouze domy č. p. 1416, 1417 a předávací stanici společnosti Veolia. Proto je navrženo přepojení pouze 3ks přípojek a zásobování cisternami (<i>viz složka .302 - kladečské schéma, doklady PD</i>).

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal.
vedoucí odboru investičního