



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/127752/23/INV/Dec VZ 70.23

Sp. zn.: S-JIH/097339/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 20.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Veřejná zakázka: **VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 19. 12. 2023, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 84	Pro skladbu S07A jsme ve výkazu výměr nenašli všechny položky. Chybí parozábrana, TI tl. 300mm a nosná dvojitá konstrukce. V pol.č. 400 není v popisu uvedeno, co vše tato položka obsahuje. 400 76790P-S07A1 Podhled z cementovláknitých obkladových desek tl. 20 mm, dodávka, montáž, doplňkové konstrukce, pomocné lešení m2 24,90000 0,00 0,00 2NP podhled S07A 20mm : 24,9 24,90000
Odpověď č. 84	<i>Skladba S07A - Parozábrana a tepelná izolace je součástí opláštění fasády - položka č. 11 v rozpočtu Střecha a opláštění. Ostatní položky skladby S07A v rozpočtu obsaženy v pol. 400 a 401, resp. 396 a 397.</i>

Dotaz č. 85	Ve výkazu výměr jsem nenašla vyrovnávací vrstvu – cementová samonivelační stěrka 3 mm u skladeb podlah S03C a S03D. Prosím o vyjasnění a případně doplnění výkazu výměr.					
Odpověď č. 85	149 632411104R01	Vyrovnávací cementová stěrka tl.3 mm, 30 MPa skladba podlah S03C : 56,4+20,6+50,0 skladba podlah S03D vodorovné konstrukce : 34,4267	m2	161,42670 127,00000 34,42670	0,00	Vlastní
<i>Položky jsou součástí rozpočtu.</i>						

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního