



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 12. 9. 2018

Naše zn.: 6.3/8025/10010/18/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Pavol Lipták

Vrchlického 10

716 00 OSTRAVA

Datum: 10. 10. 2018

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmějců p.p.č. 654/27, k.ú. Zábřeh
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 654/27, 654/30, 654/32
Ulice : Krasnoarmějců
Investor : SMO, MOB Ostrava-Jih

Jedná se o výstavbu 20-ti parkovacích stání, rekonstrukci přilehlých chodníků a o přeložku kabelů veřejného osvětlení. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 – DN 200 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodů v zájmové lokalitě, stavby doporučujeme koordinovat.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.

6. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem a zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení zemních prací a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz kanalizace: 597 475 411, ☎ - provoz vodovodu: 597 475 501

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace

Dokumentace

