



Vážená paní  
Ing. Lucie Mičovská  
Podlesní 1301/6a  
716 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1101488675

VYŘIZUJE / LINKA  
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 2018-11-28

**Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE**

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27 k.ú. Zábřeh nad Odrou**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 22kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním **parkovacích míst a chodníku** v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabel. vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního řízení (souhlasu) a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

  
**Ing. Libor Socha**  
Vedoucí oddělení SEM Sítě