



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

PANEL

Sádrokartonová příčka tl. 105 mm:
-1x impregnovaný SDK 15 mm
-ocelový profil 75 mm/minerální vata 80 mm
-1x impregnovaný SDK 15 mm

Sádrokartonová příčka tl. 80 mm:
-1x impregnovaný SDK 15 mm
-ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm
-1x impregnovaný SDK 15 mm

Sádrokartonová příčka tl. 65 mm:
-1x impregnovaný SDK 15 mm
-ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm

POPIS	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
X.01 VSTUPNÍ CHODBA	4,41 m2	PVC	omítka	-
X.02 KOUPELNA	4,51 m2	KER.DLAŽBA	SDK, ker. obkl.	-
X.03 WC	1,45 m2	KER.DLAŽBA	SDK, ker. obkl.	-
X.04 KUCHYNĚ	8,02 m2	PVC	omítka	-

*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace
** stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skříňky, bude oplášťena SDK deskami s vyšší pevností

- POZNÁMKY:
- Zbroušení a srovnání podlahy v dotčených místnostech samonivelační stěrkou tl. cca do 30 mm.
 - Lokální oprava omítek
 - Instalace SDK příček dle výkresu. V místnostech X.02 a X.03 bude SDK podhled, ve výšce 2,5 m.
 - Provedení hydroizolační stěrky v místnostech č. X.02 a X.03 dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů.
 - Provedení nových rozvodů plynu, ZTI a elektroinstalací – viz. samostatně částí PD.
 - Osazení ocelových zárubní a dveří do SDK konstrukcí, nátěr SDK konstrukcí.
 - Osazení vany, umyvadla a záchodu.
 - Instalace dvoukřídlých revizních dveří na WC, rozměrů 800x600 mm, ve výšce 1200 mm nad podlahou, viz. TZ
 - Výmalba dotčených stěn a místností nátěrem bílé barvy. Výmalba stěn a stropů v koupelně a na WC bílým interiérovým silikátovým nátěrem.
 - Instalace kuchyňské linky – rozměry a členění viz. výkres D.1.1–3 Výpis PSV.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA–JIH	
MÍSTO STAVBY	OSTRAVA	FORMÁT 3x A4
AKCE	DATUM II/2023	
REKONSTRUKCE UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLVODU OVA – JIH	STUPEŇ DPS	
TYP PANELOVÉ SOUSTAVY – OP 1.11 (4+1, TYP BYT Č. 2)	MĚŘÍTKO 1:25	
OBSAH TYPICKÉ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV VARIANTA 1	VÝKRES Č. D.1.1–2	ZAK.Č. 2213