



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 7. 2021

Naše zn.: 3.3/8025/8062/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasicova.dana@ovak.cz

Datum: 12. 8. 2021

Pan

Ing. Vladimír Slonka

Ztracená 231

739 34 ŠENOV

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Rekonstrukce areálu – skatepark Ostrava - Výškovice
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 731/2, 731/19, 731/12
Investor : SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu skateparku. Objekt správce areálu bude napojen na stávající vodovodní a splaškovou kanalizační přípojku, srážkové a drenážní vody budou svedeny do nedaleké vodoteče. Součástí stavby bude i zřízení provizorní staveništní cesty.

Informativní umístění vodovodního řadu DN 150, DN 175 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodního zdroje Zábřeh – II.vodovod.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálů), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti - např. pojezdem těžké techniky. Poklopy vodovodních armatur (hydranty, uzávěry) a kanalizačních šachet musí být volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem. Zástupci našich provozů budou přizváni ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, ☎ - provoz vodovodu: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizace: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

