

SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU - PE 100 RC SDR 11 (PN 16) - 50/4,6mm - dl.63m

km 0,063 - K 90/90°  
+ hrdlová spojka DN 40  
jištěná (46 - 58mm)

stávající ocelové potrubí DN50

stávající úsek vodovodu z oceli DN50 ležící v trase nového potrubí dl.63m bude demontován

stávající ocelové potrubí DN50  
potrubí DN50 dl. 0,3m za šoupětem

km 0,063 - hrdlová spojka DN 40 jištěná (46 - 58mm)

stávající přípojka

stávající litinové potrubí DN100

———— STÁVAJÍCÍ VODOVOD  
**————** NAVRŽENÝ VODOVOD

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	ZÁBŘEH NAD ODROU			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Krasnoarmejců Ostrava			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451				<div>FORMÁT: A4</div> <div>DATUM: 04/2018</div> <div>ÚČEL: DPS</div>	
AKCE: Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 1237/17, k. ú. Zábřeh nad Odrou					
OBJEKT: SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU					
OBSAH: KLADEČSKÉ SCHÉMA				VÝKRES: D2.1.b.2	