



Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou vybaveny proudovými chrániči. Kabelové rozvody jsou kabely CYKY pod omítkou.



V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.

Kabelová trasa silnoprůdu
Kabel silnoprůdu



Zásuvka jednofázová, jednohásobná, 16A, 250V, bílá, IP44
Vypínač třífázový, 16A, 25A, 32A, 40A, 400V, bílá, IP44 (amperáž viz rozvaděč)

Jarmila Mazurková Projektant elektrozařízení TlČR ev.č.20100225–19		OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ I. HERRMANNNA 23			
VÝKRES:	ELEKTROROZVODY				
MÍSTO STAVBY:	I. Herrmannna 23, Ostrava–Hrobůvka	STUPEŇ:	DPS	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:	SMO MOB Ostrava – Jih, Horní 3, Ostrava – Hrobůvka			DATUM:	04/2023
ZODP. PROJEKTANT:	Jarmila Mazurková			ČÍSLO:	D1.4.4.b-01
PROJEKTANT:	Jarmila Mazurková				