


POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)  
- DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFIL Y BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Fytel		Renata Kabelková		Renata Kabelková	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ I. HERRMANNNA 23				
Místo stavby	I. Hermannna 23, Ostrava-Hrabůvka				
Část	D.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
Obsah	SCHEMA KANALIZACE				
					
Stupeň			DSP		
Datum			02/2023		
Zak. číslo			V/2023		
Měřítko:			Číslo výkresu:		
1:100			D.1.4-03		