



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20. 8. 2021

Naše zn.: 8.3/8025/9319/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Vladimír Slonka

Nádražní 20

702 00 OSTRAVA

Datum: 17. 9. 2021

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Oprava plotu MŠ Srbská
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 740/38
Ulice : -
Stavebník : SMO ÚMOB Ostrava-Jih


Jedná se o výměnu stávajícího dřevěného oplocení na betonových soklech za drátěné panelové oplocení se sloupky a podhrabovými deskami. V blízkosti stávající kanalizace v severní části areálu budou betonové zídky ponechány a vyspraveny.

Informativní umístění vodovodu DN 150 a kanalizací DN 200 - DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochanné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochanném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy revizních šachet na kanalizaci pro veřejnou potřebu budou volně přístupné po celou dobu stavby.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem.

Platnost vyjádření je 2 roky.

 **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**
Nádražní 28 / 3114 ©
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



ISO 50001

