



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/012619/24/INV/Dec VZ 70.23

Sp. zn.: S-JIH/097339/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 01.02.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27

Veřejná zakázka: **VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 31. 1. 2024 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 119	Položkový soupis prací: SOUPIS_PRACI_-_POPTAVKA_Interiery_8_12.xlsx, položka 3.67:			
	3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00
	Položka 3.67 nese název: „T34 obložení sportoviště – dodávka + montáž“. Považuje zadavatel za součást obložení sportoviště kotevní systém pro instalaci bannerů? Pokud ano, žádáme o stanovení typu a množství kotevního systému a doplnění této položky do položkového soupisu prací.			
Odpověď č. 119	V legendě odkazů na předmětném výkrese je popsáno následující:			
	④	KOTEVNÍ SYSTÉM PRO INSTALACI BANNERŮ, PLASTOVÁ KRUHOVÁ UCHYTKA PRO UCHYCENÍ GUMOVÉHO LANA d = 6 mm, KOTVENO DO PODKLADNÍ KOSNTRUKCE V PODÉLNÉM RASTRU ā = 800 mm, NUTNO UPŘESNIT DLE KONEČNÝCH ROZMĚRŮ BANNERŮ		

Odpověď č. 119	Úchytka vypadá asi takto (jedná se pouze o referenční zobrazení):  Jaké budou konečné rozměry bannerů a od této skutečnosti odvozený počet úchytek nevíme. Jedna úchytka stojí cca 3,- Kč?, odhadovaný počet úchytek je cca 300 ks? = 900 Kč? Podkladem pro veřejné zakázky je studie interiéru v rozsahu STUDIE. Ze studie nelze generovat podrobné položkové rozpočty, ale pouze soupis prací, který obsahuje agregované R-položky. Z tohoto hlediska jsou pro všechny účastníky výchozí podmínky stejné. Předpokladem je, že zhotovitel je odborná firma, která i na základě předložených referencí, umí stanovit cenu za tyto standardní obvyklé detaily, aniž by pokládala zbytečné otázky.
-----------------------	---

Dotaz č. 120	Položkový soupis prací: SOUPIS_PRACI_-_POPTAVKA_Interiery_8_12.xlsx, položka 3.67: <table><tr><td>3.67</td><td>T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ</td><td>KS</td><td>1,00</td></tr></table> Položka 3.67 nese název: „T34 obložení sportoviště – dodávka + montáž“. Považuje zadavatel za součást obložení sportoviště pojezd vratové konstrukce (2 řady kolejnic v délce 14 550 mm)? Pokud ano, žádáme o stanovení typu a množství a doplnění této položky do položkového soupisu prací.	3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00
3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00		
Odpověď č. 120	V legendě odkazů na předmětném výkrese je popsáno následující: ⑤ POJEZD VRATOVÉ KONSTRUKCE, 2 ŘADY KOLEJNIC, dl. JEDNÉ KOLEJNICE 14 550 mm, OLEJOVÉ DORAZY, LOŽISKOVÉ POJEZDY Typ kolejnice nemůžeme z důvodu pravidel VZ zveřejnit. Parametry kolejnice jsou v projektu uvedeny. Množství kolejnice je 2 x 14 550, tak jak je uvedeno v odkazu. Únosnost a počet závěsů kolejnice je potřeba zvolit podle hmotnosti břemene. Materiál vratové konstrukce s protipožární funkcí určí zhotovitel. Podkladem pro veřejné zakázky je studie interiéru v rozsahu STUDIE. Ze studie nelze generovat podrobné položkové rozpočty, ale pouze soupis prací, který obsahuje agregované R-položky. Z tohoto hlediska jsou pro všechny účastníky výchozí podmínky stejné. Předpokladem je, že zhotovitel je odborná firma, která i na základě předložených referencí, umí stanovit cenu za tyto standardní obvyklé detaily.				

Dotaz č. 121	Položkový soupis prací: SOUPIS_PRACI_-_POPTAVKA_Interiery_8_12.xlsx, položka 3.67: <table><tr><td>3.67</td><td>T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ</td><td>KS</td><td>1,00</td></tr></table> Žádáme zadavatele o stanovení množství podkladního roštu, překližka tl. 12 mm a doplnění této položky do položkového soupisu prací.	3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00
3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00		
Odpověď č. 121	Pomocná konstrukce roštu k připevnění překližky je standardní, obvyklý, jednoduchý detail, který bývá standardně součástí výrobní dokumentace. I bez této výrobní dokumentace dovede odborná firma s vysokou přesností rozvrhnout potřebný rošt podle zvolené technologie zpracování materiálu, způsobu připevnění k podkladu, podle rozměrů deskového materiálu, ze kterého se bude rošt pravděpodobně vyrábět. Stanovení množství čehokoliv by bylo zavádějící. Podkladem pro veřejné zakázky je studie interiéru v rozsahu STUDIE. Ze studie nelze generovat podrobné položkové rozpočty, ale pouze soupis prací, který obsahuje agregované R-položky. Z tohoto hlediska jsou pro všechny účastníky výchozí podmínky stejné. Předpokladem je, že zhotovitel je odborná firma, která i na základě předložených referencí, umí stanovit cenu za tyto standardní obvyklé detaily.				

Dotaz č. 122	Položkový soupis prací: SOUPIS_PRACI_-_POPTAVKA_Interiery_8_12.xlsx, položka 3.67: <table><tr><td>3.67</td><td>T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ</td><td>KS</td><td>1,00</td></tr></table> Žádáme zadavatele o stanovení množství podkladní konstrukce z cementotřískových desek a doplnění této položky do položkového soupisu prací.				3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00
3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00					
Odpověď č. 122	Viz Odpověď č. 121							

Dotaz č. 123	Položkový soupis prací: SOUPIS_PRACI_-_POPTAVKA_Interiery_8_12.xlsx, položka 3.67: <table><tr><td>3.67</td><td>T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ</td><td>KS</td><td>1,00</td></tr></table> Žádáme zadavatele o stanovení množství ukončovacích a soklových lišt a doplnění této položky do položkového soupisu prací. Vzhledem k tomu, že z položky 3.67 z položkového soupisu prací SOUPIS_PRACI_-_POPTAVKA_Interiery_8_12.xlsx, není zřejmý obsah položky tak, aby dodavatelé mohli ocenit porovnatelným způsobem její jednotlivé části, žádáme proto o rozložení předmětné položky na jednotlivé položky dle skladby obložení sportoviště. Bez tohoto rozložení nejsou dodavatelé schopni ocenit obložení sportoviště a zadavatel nebude moci tuto položku u jednotlivých dodavatelů porovnat, jelikož nemá jistotu, že všichni dodavatelé ocenili stejné technické řešení.	3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00
3.67	T34 OBLOŽENÍ SPORTOVIŠTĚ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,00		
Odpověď č. 123	Viz Odpověď č. 121				

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního