



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15. 2. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/1935/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. David Sýkora Ph.D.

Podevsí 415

725 28 OSTRAVA

Datum: 26. 3. 2019

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba : Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 654/73, 654/40
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o výstavbu chodníku délky cca 100 m spojující ulici Krasnoarmejců se základní školou ZŠ Kosmonautů. Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení o 4 ks sloupů.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme, že kanalizace, nad kterou je nový chodník navržen, není v dobrém technickém stavu. Stavební práce nad tímto potrubím bez jeho výměny nejsou možné. Opravu kanalizace provede společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v průběhu roku 2019.

S předloženou dokumentací pro územní řízení souhlasíme za těchto podmínek:

- 1. Stavbu je nutné koordinovat s výše uvedenou opravou kanalizace.**
- Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
- Objekty inženýrských sítí budou při souběhu a křížení s objekty vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu navrženy a realizovány dle požadavků ČSN 73 6005.
- Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V místě, kde není možné ochranné pásmo dodržet, bude vzdálenost základové konstrukce sloupu od vnějšího líce potrubí minimálně 1 m.
- Dokumentace pro řízení o povolení stavby nám bude předložena k posouzení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace

Co: 8024, pr. 61