




T: 23.09.2019

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci:



**„Chodník spojující ul. Krásnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“**

ODK/73846/19/493

Ing. David Sýkora, Ph.D., Ostrava

Majetková správa	Vyjádření
<b>Místní komunikace</b>  Datum: Podpis:  Ing. Martin Duží	<p>Provádění prací musí být v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.</p> <p>Po dobu výstavby je nutné stavbu označit přechodným dopravním značením podle odsouhlasené projektové dokumentace a na základě vydaného příkazu o dopravním značení. Instalaci, údržbu a veškeré změny značení zajišťuje investor na své náklady.</p> <p>Uložení inženýrských sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.</p> <p>Hrany výkopů budou zajištěny proti sesutí a výkopy budou označeny v souladu s platnými předpisy.</p> <p>Na místních komunikacích a v jejich těsné blízkosti nesmí být skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>Kryt vozovky a chodníků budou opraveny dle platných TKP, ČSN min. 50 cm od hrany výkopu. U podélných výkopů vždy k nejbližšímu obrubníku na jedné straně a min. 50 cm na straně druhé od hrany výkopu.</p> <p>Šířku výkopu (překopu) je nutné minimalizovat s ohledem na výkopové práce i vlastní ukládání vedení inženýrských sítí, okraj výkopu zařezat.</p> <p>Vykopaný materiál nebude použitý pro zpětný zásyp.</p> <p>U hloubky výkopu nad 2 m bude doložen doklad o zkoušce hutnění v úrovni pláně.</p> <p>Zpětný zásyp a konstrukční vrstvy vozovky a chodníku budou provedeny v souladu s ČSN 73 6133, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126.</p> <p>Není-li možné obnovit konstrukci vozovky podle původních vrstev, případně schválené PD, bude uplatněna následující skladba: ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ŠDA tl. 150 mm, ŠDB tl. 150 mm.</p> <p>Kryt chodníků bude proveden dle původního stavu.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. Správce komunikace si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu opravy, dojde-li k jejímu poškození.</p> <p>Pracemi nedojde k narušení či zhoršení odtokových poměrů na komunikaci.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Omezení parkovacích míst bude pouze po nezbytně nutnou dobu.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě protokolárně předány správci MK. Zhotovitel zodpovídá za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčeném úseku nebo jeho uživateli z důvodu prováděné činnosti až do doby zpětného protokolárního předání správci místních komunikací.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební</p>



Majetková správa	Vyjádření
	<p>činností a stavební dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Záruční doba je stanovena na 60 měsíců ode dne protokolárního předání správci MK.</p> <p>Veškeré odchylky od uvedených obecných podmínek musí být odsouhlaseny správcem MK.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<p><b><u>Veřejná zeleň</u></b></p> <p>Datum: 9.9.2019</p> <p>Podpis: </p> <p><b>Bc. Angela Bandalová</b></p>	<p>Stavbou dotčené plochy veřejné zeleně je nutné vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhuťné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.</p> <p>Kácení dřevin je nutné projednat předem s ÚMOB O-Jih.</p> <p>Realizací stavby nesmí dojít k poškození vzrostlé zeleně – veškeré výkopové práce budou prováděny 2,5m od paty kmene dřevin, v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál a výkopová zemina.</p> <p>Nesmí dojít ke zhuťnění zeminy v okolí kořenového systému dřevin.</p> <p>Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.</p>
<p><b><u>Ostatní správa</u></b></p> <p>Datum: 23.9.</p> <p>Podpis: </p> <p><b>Miroslava Humpolíkova</b></p>	<p>Bez připomínek.</p>

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor dopravy a komunálních služeb  
ul. Horní 3 18  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  
**PhDr. Daniel Jeřábek**

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb