



POD000277595

Váš dopis zn.:

Ze dne: 6.9.2021

Fochler Jan, Ing.

Naše zn.: POD/16765/2021/923/2/840.10

Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.

Tel.: 596 657 273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 14.09.2021

Paškova 287/23

71700 Ostrava-Bartovice

Rekonstrukce areálu skate park Ostrava – Výškovice, SO 03 – Odvodnění areálu - stanovisko správce povodí

Dne 6.9.2021 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení výše uvedené stavby.

Je navrženo odvádění dešťových vod z areálu skate parku dešťovou kanalizací DN 300, která bude levostranně zaústěna do Výškovického potoka v ř. km 1,7.

Potrubí kanalizace bude ukončeno kolmým betonovým čelem, na které bude navazovat opevnění dna kamenem do betonu a následně kamenný pohoz z kameniva o hmotnosti 30 - 50 kg, kterým bude opevněno koryto toku (dno i oba svahy).

V rámci realizace stavby je nutno dodržet následující požadavky:

- Navrhovaným opevněním koryta kamenným pohozem nesmí dojít k omezení stávajícího průtočného profilu.
- Případné majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno našemu VHP v Ostravě (Ing. Ondřejček, tel: 596 237 121, e-mail: ostrava.vhp@pod.cz).
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p., respektive pozemky v bezprostřední blízkosti vodního toku, musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Ostrava.
- Po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP Ostrava projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku Výškovický potok s předmětnou stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.



Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr „Rekonstrukce areálu skate park Ostrava – Výškovice, SO 03 – Odvodnění areálu“ je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha:
PD zpět

Na vědomí:
Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku
majetkový odbor, zde
provozní odbor, zde