


Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilónech A1+A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL		
ING. J. PROVAZNÍK	MAREK SEIFERT	ING. LUKÁŠ SEIFERT		
				
INVESTOR : SMO MOb Ostrava—Jih,ul. Horní 3, Ostrava—Hrabůvka, 700 30				
GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava—Mar.Hory				
NÁZEV STAVBY :			DATUM	02/2023
Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina			STUP.P.D.	DVZ + DPS
			ČÍS.ZAK.	5062.1
			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
DOPLNĚNÍ ROZVODNIC R-A1,R-A2,R-B2			-	08