



PAVILÓN A4  
II. etapa

PAVILÓN A2  
II. etapa

LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 6200lm, IP44
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 2000lm, IP65
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha
101	Schodiště	13,15
102	Šatna	19,25
103	UMÝVÁRNA	6,76
104	UČEBNA	55,15
105a	UČEBNA	65,75
105b	Sklad	6,65
106	WC	7,45
107	Sklad	3,10
108	ZÁZEMÍ	7,35
109	Výtah	1,05
110	Technická místnost	6,65
111	PŘEDSÍŇ	3,13
112	UMÝVÁRNA	1,82
113	WC	1,10
114	ÚKLID. KOMORA	1,20
115	Chodba	9,40
116	Chodba	4,30
117	Sklad	1,25
118	SPOJOVACÍ CHODBA	20,70

Poznámka :  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2975 MM

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilónech A1+A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. J. PROVAZNIK	PROJEKTANT PROFES MAREK SEIFERT	VYPRACOVAL ING. LUKÁŠ SEIFERT	
INVESTOR : SMO MOB Ostrava-Jih, ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30			
GEN. PROJEKTANT: ING. JAROMÍR PROVAZNIK, Raisova 5, Ostrava-Mar.Hory			
NÁZEV STAVBY : Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina	DATUM STUP.P.D. ČÍS.ZAK. MĚŘITKO	02/2023 DVZ + DPS 5062.1 Č.VÝKRESU	
ELEKTROINSTALACE 1.NP - pavilon A3		1:50	05