



LEGENDA ZNAČEK

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 6200lm, IP44
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 2000lm, IP65
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha
201	Schodiště	23,30
202	Šatna	19,25
203	UMÝVÁRNA	6,60
204	ÚČEBNA	55,50
205a	ÚČEBNA	65,60
205b	Sklad	6,75
206	WC	7,54
207	Sklad	3,00
208	ZÁZEMÍ	7,30
209	Výtah	1,05
210	PŘEDSÍŇ	3,13
211	UMÝVÁRNA	1,82
212	WC	1,10
213	ÚKLID. KOMORA	1,20
214	Chodba	9,15
215	Sklad	1,25
216	Chodba	19,90

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2975 MM

I. etapa - výměna páteřních ležatých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilónech A1+A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. J. PROVAZNIK	PROJEKTANT PROFESE MAREK SEIFERT	VYPRACOVAL ING. LUKÁŠ SEIFERT
INVESTOR : SMO MOb Ostrava–Jih,ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30		
GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNIK, Raisova 5, Ostrava–Mar.Hory		
NÁZEV STAVBY : Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava - Dubina		DATUM 02/2023
		STUP.P.D. DVZ + DPS
		ČÍS.ZAK. 5062.1
		MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU
ELEKTROINSTALACE 2.NP - pavilon A3		1:50 06