



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 15.06.2021
Naše zna ka: RSMSS/20210617-001/SR
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20210614-012/ES
Vy izuje: Ing. Radim Masný
Telefon: 606782032
E-mail: radim.masny@veolia.com
Datum: 18.06.2021

Wamp in, s.r.o.

Slavíkovc 449/15a
70900 Ostrava

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely stavebního řízení

Název akce:	VV	
Stručný popis akce:	Zateplení objektu (zatažení pod terém max. 300mm)	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Výškovice u Ostravy
Kontaktní osoba:	Ing. Vlasta Vargová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420775617678, wampin@volny.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 18.06.2021	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

dojde k dot ení

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Dle vámi předložené situace s vyzna eným zájmovým územím dojde k dot ení sekundární tepelné sítě uložené v ŽB kanále, která se nacházejí ve správ Veolia Energie R, a.s.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace p i dodržení následujících podmínek:

- 1) Bezpodmíne n požadujeme vyty ení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vyty ením prokazateln seznámit pracovníky, kte í budou práce v blízkosti teplotárenského za ízení provád t.**
- 2) V pr b hu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotárenského za ízení, zejména ŽB kanálu, tak aby p i pojezdu t žké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních ástí teplotárenského za ízení. V p ípad pojezdu t žké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného za ízení budou v tomto ochranném pásmu**

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného zaízení před vlivem zatížení těžké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Petr Kaša, e-mail petr.kasa@veolia.com, mobil 724 434 247.

3) Stavební práce, související s prováděním nové hydroizolace domu, v místě křížení s ŽB kanálem tepelného zaízení požadujeme provádět ručně, bez použití techniky, a toto provádět se zvýšenou opatrností. Novou hydroizolaci v místě ŽB kanálu požadujeme převzít zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku.

4) Při výstavbě lešení nebude základová část, tohoto lešení, postavena na našem ŽB kanálu.

5) Zaízení staveníště bude umístěno mimo zákonné ochranné pásmo tepelného zaízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).

6) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajišťuje ochranu teplotního zaízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavebních činností nedošlo k poškození teplotního zaízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zaízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zaízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně učit domít vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chráněcí, roznášecí zátlakové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme převzít zakrytím uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamýšleno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sít v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac, tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing.Libor Valový

Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever