


POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)
- DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant:	Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval:	Renata Kabelíková	Kreslil:	Renata Kabelíková		
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka					Stupeň	DSP
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Č.3					Datum	03/2024
Místo stavby	Jubilejní 332/3, Ostrava-Hrabůvka					Zak. číslo	IX/2024
Část	D.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	SCHEMA VODY					1 : 100	D.1.4 -04