



Vaše značka: [všem dodavatelům]
Ze dne: [zveřejněním na profilu zadavatele]
Č. j.: JIH/048064/24/OŠK/Hli VZ 23.24
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hliseníková
Telefon: +420 599 430 267
Fax:
E-mail: pavlina.hlisenikowska@ovajih.cz

Datum: 30.04.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 23.24 Zateplení budov MŠ Předškolní**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost ze dne 30. 4. 2024 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Po prostudování Zadávací dokumentace jsme ve Výpisu prvků u pozice Z/3 Zábradlí na zásobovací rampě - zjistili, že se v popisu objevuje dvojí materiál - nerezová ocel a nosné sloupky a madlo z ocelových trubek. Z jakého materiálu to teda máme nacenit?
Odpověď č. 1	Prvek Z/3 požadujeme nacenit v nerezové oceli dle popisu uvedeném v zadávací dokumentaci - zábradlí na zásobovací rampě - konstrukce z nerezové oceli . (Stále se jedná o ocel, proto u tohoto výrobku není nátěrový systém).

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a sportu
v z., Ing. Hana Knapíková, odbor školství a sportu