



Datum podání žádosti: 8.3.2024
Naše značka: 8.3/8025/47589/24/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 15.3.2024

wamp in,s.r.o
Ing. Vlasta Vargová
Slavíkovců 449/15a
709 00 Ostrava 9

Vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavby

Název stavby (akce)

Hřiště přírodního typu

Zájmové území

Ulice: Staňkova
Katastr: Výškovice u Ostravy
Parcela: 740/65, 740/66

Stavebník

Jméno: SMO Městský obvod Ostrava -Jih
Adresa: Horní 791/3
700 30 Ostrava

Jedná se o vybudování dětského hřiště v místě bývalého tenisového hřiště. Herní prvky nevyžadují speciální dopadové plochy, srážkové vody budou zasakovány.

Informativní umístění vodovodu DN 500 a kanalizací DN 200, DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Veškeré nově navrhované objekty (herní prvky, mobiliář aj.) budou v souladu s dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo stávající kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
5. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby. Se zástupcem provozu kanalizační sítě bude projednána případná výměna poklopu revizní šachty situované v blízkosti hřiště na typ bez odvětrání.
6. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace