

Vaše značka:

Ze dne: 2023-10-17

Č. j.: SMO/691227/23/OŽP/Mrt

Sp. zn.: S-SMO/667664/23/OŽP/2

Vyřizuje: Mgr. Iva Martináková

Telefon: 599 443 228

E-mail: iva.martinakova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

prostřednictvím

MPA ProjektStav s.r.o., IČ: 28634403

Habrová 1132/6

710 00 Ostrava (DS)

Datum: 30.10.2023

KOORDINOVANÉ STANOVISKO č. 1753/2023 - VÝZVA

Dne 17.10.2023 byla doručena Magistrátu města Ostravy žádost o vydání stanoviska k záměru: **"Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a" parc.č. st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.**

Vyřizuje:

Ing. Burešová, tel. 599 443 048, petra.buresova@ostrava.cz

Předložená dokumentace pro společné oznámení záměru neobsahuje údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení souladu záměru, se zájmy chráněných vodním zákonem, **vyzývá** odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 vodního zákona, podle § 154 a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451, zastoupený na základě plné moci společností MPA ProjektStav s.r.o., IČ: 28634403, Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava, aby ve lhůtě **do 30 dnů** od obdržení této výzvy doplnil žádost, v souladu s § 154 a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o tyto náležitosti:

1. Do projektové dokumentace doplňte, jak je zajištěno dodržení kanalizačního řádu (doplňte informace o odlučovači amalgamu).
2. V projektové dokumentaci opravte informace o správci vodovodu a kanalizace, na kterou je objekt napojen.
3. V souladu s § 96 odst. 3 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, doplňte žádost o doklad podle přílohy 12 Dokladová část, bod 4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

- vyjádření správce splaškové kanalizace z hlediska množství odváděných odpadních vod.

Neodstraní-li žadatel ve stanovené lhůtě výše uvedené vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí závazné stanovisko nevydává. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska (ust. § 149 odst. 5 správního řádu).

Požadované doplnění dokumentace označte číslem koordinovaného stanoviska (KS 1753/2023) a doručte prostřednictvím podatelny MMO na odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče.

Mgr. Iva Martináková
specialista pro posuzování projektové dokumentace

-podepsáno elektronicky-