

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 16.5.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS29100/2023/OV/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS29100/2023/OV/HOK

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Košťál

TEL.: 595 138 127

E-MAIL: jaromir.kostal@khsova.cz

DATUM: 29.5.2023

KAPEGO projekt, s.r.o.

Marcel Chobot

28.října 1142/168

709 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost stavebníka - Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 00845451, podanou na základě plné moci právnickou osobou KAPEGO projekt, s.r.o., sídlo: 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČ: 29395933 dne 19.5.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava - Hrabůvka“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava - Hrabůvka“ jako podkladem pro vydání společného povolení

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti stavebníka - Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 00845451, podanou na základě plné moci právnickou osobou KAPEGO projekt, s.r.o., sídlo: 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČ: 29395933 dne 19.5.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava - Hrabůvka“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Projektová dokumentace (zpracovatel: Ing. Jan Neuwirt, osvědčení ČKAIT pod číslem 1103540, 05/2023) je zpracována za účelem modernizace výtahu v objektu bytového domu, Odborářská 677/72 v Ostravě - Hrabůvce. Navržena je výměna technologie stávajícího osobního výtahu umístěného v budově na ulici Odborářská 72. Výtahy byl vybudovány kolem roku 2003 a byla použita hydraulická technologie. Z důvodu požadavků investora bude osazen nový výtah umožňující převážení lůžka, velikost kabiny je navržena o půdorysných rozměrech 1200x2300 mm. Dle údajů výrobce zařízení je hladina hluku za jízdy průměrně 53 dB (A), max. 60 dB (A). Hladina hluku v šachtě výtahu dosahuje max. 60 dB (A). Výtah je oproti stávajícímu výtahu podstatně méně hlučný. Pohonný agregát je bezpřevodový, má zapouzdražená ložiska a diskové brzdy nové konstrukce. Díky pružným polyuretanovým závěsům má klec podstatně nižší vertikální a horizontální vibrace. Pohon je uložen na antivibračních podložkách.

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Výtah je instalován ve výtahové šachtě přiléhající k bytovým jednotkám, schodišti a venkovnímu prostoru. Byty mají směrem k výtahové šachtě situovány nechráněné místnosti - kuchyni a společnou koupelnu s WC. Na základě výš uvedeného lze předpokládat, že užíváním a provozem výtahu nebude docházet k pronikání hluku nadlimitního charakteru do chráněného vnitřního prostoru stavby (bytových jednotek) ve smyslu limitů dle § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1. adresát (DS)