



ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napětová soustava NN: 3 fázová PE+N stř., 50Hz, 230/400 V, TN-C-S
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN
čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty
čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí

AUTOR NÁVRHU:			
HL. ING. PROJEKTU:			
ZOD. PROJEKTANT: David Klimša			
VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Petřík			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
MÍSTO:	Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka	Č. ZAK.:	2023040521
AKCE:	Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka	DATUM:	04/2023
VÝKRES:	SILEL - PŮDORYS VÝTAH	STUPEŇ:	DPS
		MĚŘÍTKO: 1:50 (A3)	Č. VÝKRESU: D.1.4.4.2.1